

## **BESCHEINIGUNG**

---

**über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7**

für die

**Fernwärmeversorgung**

der

**Iqony Fernwärme GmbH**

im

**Verbund der Fernwärmeschiene Ruhr**

Auf Basis von Planungsdaten wird folgende Kennzahl bescheinigt:

**Primärenergiefaktor** FW 309-1:2023      **0,24** (nach Kappung)  
(§ 22 Absatz 3 GEG)

**Emissionsfaktor** FW 309-1:2023      **0 g/kWh**  
(Anlage 9 GEG)

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 18.02.2031.

Essen, 19.02.2024



---

Dipl.-Ing. (FH) Richard Lindenau  
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-186